

玉屏县疾控中心关于 PCR 实验室装修项目

采购需求附件

一、资格条件：

一般资格要求

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求；

注：具体资格条件以本项目招标文件要求为准。

二、商务要求：

验收标准、规范及方式： 符合国家相关验收标准及规范。

三、评分办法：采用最低评标价法，即供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求，以最低评标价的供应商为供应商。

四、技术参数：

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		电气部分			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电总柜（带消防联动） 2. 安装方式:距地 1.5m 壁挂	台	1
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明插座配电箱 2. 安装方式:距地 1.5m 壁挂	台	1
3	030404017003	配电箱	1. 名称:紫外灯控制箱 2. 安装方式:距地 1.5m 壁挂	台	1
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED 吸顶灯 2. 规格:1200*300，1000 光通量	套	11

5	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED 吸顶灯 2. 规格:600*300, 1000 光通量	套	5
6	080608003001	应急电源	1. 名称:应急电源 2. 型号:12V/150W	台	4
7	030412006001	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外灯 2. 型号:20-40W	套	12
8	030404035001	插座	1. 名称:五孔普通插座(单相) 2. 规格:250V\10A 3. 安装方式:距地 0.3m 暗装 4. 含插座盒	个	27
9	030404035002	插座	1. 名称:带接地三相插座 2. 规格:380V\16A 3. 安装方式:距地 0.3m 暗装 4. 含插座盒	个	1
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 含开关盒	个	9
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:2.5mm ²	m	600
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:4mm ²	m	800
13	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线	m	200
			2. 型号:RVVP 3. 规格:2*1.0mm ²		
14	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVV 3. 规格:4*0.75mm ²	m	120
15	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	400
16	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽	m	150
17	080603009001	电话机	1. 名称:电话机 2. 类型:洁净型, 挂式	台	1

18	080601016001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:2*0.5 3. 敷设方式:管内穿线	m	30
19	030502012001	信息插座	1. 名称:双网口信息插座 2. 规格:86 型 3. 含底盒	个	3
20	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 含底盒	个	1
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 型 3. 安装形式:暗装	个	20
22	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70*70	m	210
		给排水部分			
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC—U 排水管 De75 3. 连接形式:专用密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	80
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC—U 排水管 De50 3. 连接形式:专用密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	30
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR 给水管 De25	m	60
			3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求		
26	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗手盆 (PVC 柜体+感应龙头) 2. 规格、类型:500*450	组	4
27	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖把池 2. 规格、类型:特大号	组	1
28	030413002002	凿 (压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70*70	m	20
		空调设备部分			

29	030701003001	全新风净化式空调机组	数码变容量全新风 风量 3600m³/h, 制冷/热量 42/27.8KW, 加湿量 30Kg/h	台	1
30	030701003002	高效排风机组	1. 型号: 风量 4500m³/h	台	1
31	081003002001	空调自动控制系统	1. 名称: 空调自动控制系统	套	1
32	030703011005	高效送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 型号: 484*484*90	个	3
33	030703011006	高效送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 型号: 320*320*90	个	3
34	030703011003	中效排风口	1. 名称: 中效排风口 2. 规格: 开孔: 700*350	个	3
35	030703011004	中效排风口	1. 名称: 中效排风口 2. 规格: 开孔: 250*350	个	3
36	030703001001	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 630*320 3. 支架形式、材质: 热浸镀锌	个	3
37	030703001003	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 320*200 3. 支架形式、材质: 热浸镀锌	个	3
38	030703020001	消声器	1. 名称: 卫生型片式消声器 2. 规格: 630*320*1100	个	2
39	030703001006	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 630*320	个	2
40	030703011001	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 800*400	个	1
41	030703011007	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 630*320	个	1
42	030702008001	风管软接	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 满足图纸设计要求 3. 规格: 满足图纸设计要求	m2	6

43	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*320 5. 板材厚度:0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 7. 橡塑保温板厚 20mm, B1 级	m2	40
44	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*400 5. 板材厚度:0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 7. 橡塑保温板厚 20mm, B1 级	m2	40
45	031001004001	空调铜管	1. 介质:铜管 2. 规格、压力等级: ϕ 12.7 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 红丹防锈漆 2 度、灰漆 2 度、均做绝热处理	m	20
46	031001004002	空调铜管	1. 介质:铜管 2. 规格、压力等级: ϕ 28.58 3. 连接形式:钎焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 红丹防锈漆 2 度、灰漆	m	20
			2 度、均做绝热处理		
47	030601002001	压力仪表	1. 名称:压差表 2. 型号:0-60Pa	台	6
48	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 安装方式:满足图纸设计要求	kg	650
	2	单价措施项目费			

49	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1
50	031301017001	脚手架搭拆		项	1

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		其他			
9	010807009001	不锈钢传递窗	1. 名称:不锈钢传递窗 2. 框外围尺寸:外径: 600*600*600mm	樘	6
		实验台柜及设备部分			
10	011501001002	边台	1. 台柜规格:1700*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构, 理化板台面	个	1
11	011501001003	边台	1. 台柜规格:2100*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构, 理化板台面	个	1
12	011501001004	边台	1. 台柜规格:2250*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构, 理化板台面	个	1
13	011501001005	边台	1. 台柜规格:2300*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构, 理化板台面	个	1
14	011501001006	边台	1. 台柜规格:2700*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构, 理化板台面	个	1

15	011501001007	边台	1. 台柜规格:2750*750*800 2. 材料种类、规格:钢木结构,理化板台面	个	1
	2	单价措施项目费			
16	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	220
17	011701003002	里脚手架	1. 天棚装饰架	m2	90

五、需要落实的政府采购政策

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)文件规定,投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的,其价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。(2) 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品(投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定,不含附带产品),采用最低评审价法进行评审的,对其产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审,享受少数民族待遇的省份为:云南、贵州、青海三个省份。(3)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。(4)《财政部司法部关于印发〈政府采购关于支持监狱企业发展有关问题〉》财库〔2014〕68号的通知按规定执行。