

石阡县供排水公司县城污水处理厂 200 m²隔

膜压滤机采购需求公示附件

一、资格条件

(1) 一般资格要求:

①符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件;

②具有国内法人资格,允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

③本项目不接受联合体。

(2) 特殊资格要求:无



(3) ①合法有效统一社会信用代码的营业执照;(复印件加盖公章)

②本人身份证原件,是委托代理人提供法人授权委托书原件;

③2019 年财务报告(表)(新成立的公司只需提供开标前三月的银行流水);
2020 年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

④参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑤提供开标前一周内的任一时间,在“信用中国”网站(包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单)、中国政府采购网(包括政府采购严重违法失信行为记录名单)的查询记录截图(完整清晰加盖公司公章)。



二、商务要求

（一）供货时间、要求及交货方式：

供货时间：合同签订后 10 个工作日内

供货要求：投标人负责采购文件中要求的一切事宜及责任，包括运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等；

交货方式：现场交货至采购人指定地点（石阡县供排水公司）

（二）验收标准、规范

验收标准：国家现行验收规范标准

质量要求：满足采购人要求的产品质量。

（三）售后服务要求

1、投标人所提供的货物必须为原厂原装、全新产品、无任何缺陷隐患。如在安装调试完成后无法通过验收，用户有权要求无条件退换货，中标人承担退换货产生的相关费用；

2、中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在保修期内，应提供 7*24 小时技术支持服务，在接到用户服务请求后，1 小时内响应，8 小时内到达现场处置并解决。一般故障排除最长不超过 8 小时；重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天内完成，7 天内无法排除故障需提供备用机并保证所供备用机的性能和作用不低于原配置。



3、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用；质保期外只收取零备件成本费用。软件部分(如有)终身免费升级。

4、投标人或产品售后服务维修中心须有足够的备品备件，以便在需要时能及时更换保证设备正常运行。

5、投标人须提供详尽的售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务体系、质保期内外的服务及应急措施等。

6、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

（四）付款方式：安装调试完成，验收合格后付 20 万元，余款在 18 个月内逐月付清。





(五) 履约保证金：由中标供应商和采购人在合同中自行约定是否缴纳，缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%。

(六) 投标有效期 投标截止之日起 90 日历天。

(七) 其他

1. 若投标文件中有英文或其他语种时，请翻译成简体中文。
2. 投标备选方案：本次投标不接受提供备选方案。

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。



三、评标方法

(一)本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分
分值	30 分	40 分	30 分

四、评标程序

(一) 资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者代理公司应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
2	符合《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1.《投标人资格声明函》及其附件；2.评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名开始至开标截止时间前；信用信息查询记录和证。据留存方式：投标人提供查询记录截图。



(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，现出现不符合下列情形之一时，作无效处理。

《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形（见表未说明）
4	符合政府采购法第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件

(三) 评分标准细则



一、价格评分 30 %



序号	评审内容	分值	评分标准	备注
	投标人价格评分	30	根据财库（2007）2 号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分 30 分。其他商家得分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30%×100 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理
合计		30 分		

二、技术分 40 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
	技术响应	40	全部满足采购文件要求的得 40 分；带★产品技术参数不允许负偏离，其余款每出现一项负偏离扣 5 分，扣完为止。	
合计		40 分		



三、商务分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
	售后服务方案	11	根据各投标供应商售后服务方案的完善程度(包含但不限于售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间、应急处理保障措施等进行综合评审:0-7 分; 2、售后服务维修:中标供应商在接到采购人通知后，1 小时内响应 4 小时内到达现场处理的得 4 分;1 小时内响应，6 小时内到达现场处理的得 2 分;1 小时内响应，8 小时内到达现场处理的得 1 分。以投标人提供书面承诺为准。	
	质保期评价	8	供应商提供所有货物的质保期在满足采购文件的前提得 4 分，每延长一年加 2 分，满分 8 分。	
	投标文件编制	2	投标文件编制完整规范、评分索引清楚、页面整洁、复印件清晰等方面进行评价，由专家比较打分 0-2 分。	



类似业绩	9	投标人提供近五年（2015 年至今）类似设备采购与安装业绩 1 个得 3 分，最多得 9 分。（提供中标（成交）通知书或合同、检测报告或验收报告（复印件加盖投标人公章）为准）	
合计		30 分	

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%（不再享受序号 3 的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价=总投标报价×（1-2%）





用户需求

采购货物情况

石阡县供排水公司县城污水处理厂 200 m³隔膜压滤机采购清单

序号	名称		规格	数量	单位	备注	合计(万元)
1	压滤机配套	★隔膜压滤机	200/1250-UB	1	台		最高限价人民币: 125万元(包含安装调试费及税金)
设备仪表清单							
1	进料单元	★高压进料泵	30m³/h, 120-140m, 22kw	2	台	变频	
2		★压力变送器	0-2.5MPa, 4-20mA, 膜片 316L	1	只		
3		隔膜法兰式抗振电接点压力表	测量范围 0-2.5MPa; 过程连接 DN50	1	只		
4		电磁流量计	DN100, 电极 316L	1	台		
5	压榨单元	★压榨泵	10m³/h, 181m, 7.5KW	2	台	变频控制	
6		压榨水箱	3m³, PE 配液位计	1	个		
7		★压力变送器	4-20mA, 0-25bar	1	个		
8		超声波液位计	FMU30-AAHEAAGGF	1	个		
9	清洗单元	清洗水箱配磁翻板液位计	5m³, PE 配液位计	1	个		
10		★清洗水泵	16m³/h, 373m, 15+15KW	1	台		
11		抗振磁敏式压力表	测量范围 0-10MPa	1	个		
12	调理单元	★污泥浓缩罐(漏斗式)	50m³, 碳钢防腐	1	个		
13		搅拌机	11kw, 304 不锈钢	1	台		
14		搅拌机	5.5kw, 碳钢防腐	2	台		
15		超声波液位计	0-5m, FMU40-ARB2A2	1	台		
16		★铁盐储罐	15m³, PE 材质, 配磁翻板液位计	1	个		
17		★铁盐卸料泵	50m³/h, 20m, 7.5kw	1	台		
18		转子流量计	匹配本系统	1	个		
19		★铁盐投加泵	3.2m³/h, 20m, 1.1kw	1	台		
20		PAM 加药机	kgDS/(h.m)	1	套		
21		★石灰仓及输送装置	15m³, 含称重	1	个		
阀门清单							
1	进料单元	可曲挠橡胶接头	DN150, PN1.0MPa	1	个		
2		可曲挠橡胶接头	DN100, PN1.6MPa	1	个		
3		手动闸阀	DN150, PN1.0MPa	1	个		
4		止回阀	DN100, PN1.6MPa	1	个		
5		手动闸阀	DN100, PN1.6MPa	1	个		
6		气动 V 型球阀	DN100, PN2.5MPa	1	个		

最高限
价人民
币: 125
万元(包
含安装
调试, 运
费及税
金)



7		气动 Y 型球阀	DN100, PN2. 5MPa	1	个	
8	压榨单元	手动球阀	DN40, PN1. 0MPa	3	个	
9		Y 型过滤器	DN40, PN1. 0MPa	1	个	
10		止回阀	DN40, PN2. 5MPa	1	个	
11		手动球阀	DN40, PN2. 5MPa	1	个	
12		安全阀	DN40, PN2. 5MPa	1	个	整定压力 2. 0MPa
13		气动球阀	DN40, PN2. 5MPa	2	个	
14	清洗单元	气动球阀	DN50, PN1. 0MPa	1	个	
15		手动球阀	DN50, PN1. 0MPa	3	个	
16		Y 型过滤器	DN50, PN1. 0MPa	1	个	
17		止回阀	DN50, PN6. 4MPa	1	个	
18		手动球阀	DN50, PN6. 4MPa	1	个	
19		气动球阀	DN50, PN6. 4MPa	2	个	
20	调理单元	手动闸阀	DN150, PN1. 0MPa	2	个	
21		手动 PVC 球阀	DN80, PN1. 0MPa	1	个	
22		手动 PVC 球阀	DN65, PN1. 0MPa	1	个	
23		PVC 止回阀	DN65, PN1. 0MPa	1	个	
24		手动 PVC 球阀	DN25, PN1. 0MPa	2	个	
25		PVC 止回阀	DN25, PN1. 0MPa	1	个	
	控制系统	★动力系统	匹配本系统	1	套	
		★PLC	匹配本系统	1	套	
	输送机	★倾斜皮带输送机	带长 15 米, 带宽 0. 8 米	1	套	
	起重机	★电动单梁桥式起重机	3 吨	1	套	行吊