

政 府 采 购

公 开 招 标

中 标 通 知 书

致:江西金都保险设备集团有限公司

招标编号: GZZZ-2020A2072

项目名称: 印江自治县人民医院建设项目设施设备采购项目/02 包

标的物名称及数量: 病案密集架(九层双柱式) 数量: 1 批;

档案库房智能环境监测管理系统 数量: 1 批;

消防系统 数量: 1 批。

中标金额: 91.7801 万元人民币

合同签订时间: 中标通知书发出后 30 天内

特此通知

贵州众智恒诚招标咨询有限公司



抄送: 印江自治县人民医院

贵州众智恒诚招标咨询有限公司

地 址: 中国贵州省贵阳市中华北路 164 号五矿大厦 10 楼

电 话: 0851-85919672

传 真: 0851-85919672

时 间: 2020 年 9 月 11 日

政府采购合同

合同编号：YJXYYCGBHT20200010

项目名称：印江自治县人民医院建设项目设施设备采购项目

项目编号：GZZZ-2020A2072

采购人：印江自治县人民医院

供应商：江西金都保险设备集团有限公司

签署日期：2020年9月16日



政府采购合同

甲方：印江自治县人民医院（采购人全称）
乙方：江西金都保险设备集团有限公司（供应商全称）

甲、乙双方根据 2020 年 9 月 8 日印江自治县人民医院建设项目设施设备采购项目（项目编号：GZZZ-2020A2072）项目的 公开招 标 结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。
甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、采购内容

1. 项目所需货物

序号	产品名称 规格型号	单位	数量	金额（元）	备注
1	病案密集架（九层双柱式）	批	1	597601	详见附件
2	档案库房智能环境监测管理系统	套	1	123050	详见附件
3	消防系统	批	1	197150	详见附件
合计：人民币大写玖拾壹万柒仟捌佰零壹元整（¥：917801 元）					

二、质量标准：国家规定验收标准。

- 1.（详见供应商递交的投标文件参数需求标准，高于采购要求更好）。
- 2. 本建设项目合同金额为本项目的总价进行包干。

三、供货安装期：按投标承诺签订合同之日起 60 天内交验使用。

四、质保期和质保金

- 1. 质保期 24 个月（自本项目安装验收合格之日起计）

五、付款方式

1. 付款方式：分三次付款，安装调试完成验收合格，且正常运行一个月后，第一次付款 30%，运行 3 个月后，经组织验收合格 6 个月后，第二次付款 60%，正常运行 12 个月无质量问题付剩余 10%，若有质量问题 10%转质量保证金。

六、质量保证及售后服务

- 1. 乙方提供全新产品并将货物安装调试完成。
- 2. 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保

险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场,并在 24 小时内处理。

4. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为 24 个月,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

八、调试和验收

1. 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观和采购文件技术要求的,初步验收。

2. 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方验收、检验的结果交甲方。

3. 乙方负责设备到货地点的安装调试,乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员,甲培训所需一切费用均由乙方承担。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量低于采购文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物,但逾期交货的,甲方可以终止协议。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行交货时间延长。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商履行合同。

十一、诉讼

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方有管辖权的法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式五份,具有同等法律效力,甲方三份,乙方两份。

甲方：印江自治县人民医院
地址：印江自治县龙津街道荣昌街
法定代表人或授权委托代理人：

电话：08566222463
传真：08566222463
邮政编码：555200

签订地点：印江自治县人民医院

乙方：江西金都保险设备集团有限公司
地址：江西省樟树市105国道洋湖工业区
法定代表人或授权委托代理人：

电话：13507955475
传真：0795—7317058
邮政编码：331202
开户银行：江西樟树农村商业银行股份有限公司营业部
账号：152589208000035755
签订日期：2020年9月16日

附件

项目名称：印江自治县人民医院建设项目设施设备采购项目

项目编号：GZZZ-2020A2072

合同编号：YJXYCGBHT20200010

印江自治县人民医院建设项目设施设备采购项目所需货物清单

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	小计
1	病案密集架（九层双柱式）	型号：JD-MJJ001； A区规格：宽 6000*深 730* 高 2600mm； 5组 1列共 11列	金都熊猫	立方米	125.268	1320	165353.76
		型号：JD-MJJ001； B区规格：宽 6000*深 730* 高 2600mm； 5组 1列共 11列	金都熊猫	立方米	125.268	1320	165353.76
		型号：JD-MJJ001； C区规格：宽 6000*深 730* 高 2600mm； 5组 1列共 11列	金都熊猫	立方米	125.268	1320	165353.76
		型号：JD-MJJ002； D区规格：宽 3552*深 730* 高 2600mm； 3组 1列共 11列	金都熊猫	立方米	74.1169	1370	101540.15
档案库房智能环境监测管理系统：							
(1) 智能温湿度监测管理系统：							
2	智能温湿度传感器	型号：SF-002 1、LCD 显示测量值； 2、测湿范围 0~100%RH， 精度±3%RH （25℃）； 3、测温范围-30℃~+70℃， 精度±0.3℃(25℃)； 4、串行输出 RS-485； 5、供电 DC12V。	软筑	个	10	600	6000
	温湿度监测软件模块	型号：Sframer-H/T 1、 实现对档案库房温湿度和 重要设备温湿度的有效监 测。 2、当鼠标移动到表盘上时， 表盘会自动放大； 3、可以通过各设备的监控 界面的监控值直接进行报 警阈值修改，历史数据查	软筑	套	1	1000	1000

	海、报警功能，避免需要通过其他方式查找设备监控值在报警界面进行修改，历史数据查询、告警查询，力求操作便捷、易操作。					
(2) 智能恒温控制设备						
5P 柜式空调	型号：KFR-50LW/8000-221 1、冷暖两用。 (1)制冷功率：2800W； (2)制热功率：11300W； (3)电辅热功率：2500W； (4)额定电压：220V。 2、额定电压：51dB，室外机尺寸：860mm。 3、能效等级：3级，3500W，制冷风量：2000 立方米/小时。	海尔	台	4	7000	28000
空调智能控制模块	型号：S-1000-01 1、专门为有普通及中央空调系统提供“按照开发的具有自主学习功能的“万能”通用设备。 2、具有红外、蓝牙接口、自学习、来电自启动等多种功能。 3、通过自主学习原空调遥控器的各种控制命令，监控系统故障报警，接口可以实现远程控制，设置温度、风速、模式等多种功能，从而实现对普通空调的远程控制和管理。	盛思腾	个	4	1000	4000
空调监测软件模块	型号：S-1000-01-V1.0 1、监测量：设置温度、湿度、空调运行状态。 2、控制量：空调的远程开机、关机、空调的温度、湿度的远程设定。 3、可以通过各设备的监控界面的监控值直接进行报警阈值修改，历史数据查询、告警查询，避免需要通过其他方式查找设备监控值在进行报警阈值修改，历	软筑	个	1	1000	1000

		史数据查询,告警查询,力求简单、快捷、易操作。					
	(3) 智能恒湿净化消毒管理系统:						
	恒湿净化消毒一体机	型号: DH890C-6S; 1、电压: ~220V/50Hz 2、除湿量: 90L/D 3、除湿机功率: 1000W 4、除湿机适用环境温度: 5~38℃ 5、制冷量/加注量 R22/800g 6、风量: 1000M3/H 7、加湿量: 6-8Kg/h 8、加湿机功率: 130W 9、加湿机适用环境温度: 1~40℃ 10、净化方式: 负离子 11、控制方式: 7 寸屏 12、远程控制: 有 13、加排水方式: 人工/自动; 14、尺寸: 670*480*1800mm 15、重量: 120Kg	春井	台	1	15000	15000
	恒湿净化消毒一体机	型号: DH8168C-10D 1、电压: ~220V/50Hz 2、除湿量: 120L/D 3、除湿机功率: 1100W 4、除湿机适用环境温度: 5~38℃ 5、制冷量/加注量 R22/900g 6、风量: 1100M3/H 7、加湿量: 7-9Kg/h 8、加湿机功率: 140W 9、加湿机适用环境温度: 1~40℃ 10、净化方式: 负离子 11、控制方式: 7 寸屏 12、远程控制: 有 13、加排水方式: 人工/自动 14、尺寸: 670*480*1800mm	春井	台	1	15000	15000
	恒湿净化消毒一体机监测软	型号: Sframer - ARHK; 1、系统平台实时监测恒湿净化消毒一体机运行状态,并	软筑	套	1	1000	1000

件模块	1、通过视频监控设备确保档案库内温度达到档案保护要求； 2、通过视频监控设备的监控界面实时监控进行报警提醒信息，历史数据查询，报警清除，避免需要通过其他设备监控值进行人工干预修改，历史数据查询，报警清除，力求简单、便捷、易操作。					
(4) 监控平台配置：						
展示管理主机	型号：R-4004 主板：R-4004 4U/5.25"/11.5"/SATA1TB/windows 10/64 server 2012 数据库，以 B/S、C/S 两种可选架构，对档案库温度、空调、除湿机、热泵、新风、入侵报警、门禁、报警等多种设备和报警，多人进行集中监测和报警。	软筑配套	台	1	4500	4500
显示器	型号：V1000G； 21.5 寸液晶显示器	ViewSonic	台	1	800	800
串口服务器	型号：NC3017-4011 1、提供 4 路 RS-232 串口形式或 4 路 RS-485/422 串口形式 2、10/100Base-T/100Base-TX 自适应 RJ45 口 2、支持 Web 和 Telnet 配置形式 3、支持 Server 和 Client 工作模式 4、支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议 5、支持过网关，跨路由通信 6、支持网络中断自动恢复连接功能 7、拥有易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具 8、工业级设计，IP30 等级	三旺	台	1	1600	1600

		防护, 金属外壳, 壁挂式安装 9、无风扇、低功耗设计 10、-40~85℃温度工作范围					
	声光报警器	型号: HC-103; 声光报警展示	豪恩	个	1	100	100
	GPRS 短信模块	型号: SLK-M200-LTE; 双频 GSM/GPRS modem, 支持 GSM900/1800/1900MHz, 提供 SIM 锁卡功能, 支持输出 USB 接口或 RS232 接口, 滑入式 SIM 卡存储器, 供电电压: 5V~36VDC	仕方	个	1	850	850
	信号控制模块	型号: SF-7060; 1、输入通道: 4; 2、输出继电器触点容量: 6A@125VAC, 2A@30VDC; 3、数字电平 0: +1Vmax; 数字电平 1: +4~+30V; 4、宽电压供电: +10~+30VDC; 5、简单道轨式安装; 6、尺寸: 118mm×72mm×44mm;	软筑	个	1	1200	1200
	档案库房监控系统平台	型号: Sframer V2.0 1、通过空调监测软件模块、温湿度监测软件模块、红外防盗报警监测软件模块、视频监控软件模块、恒湿净化消毒设备监测软件模块、门禁监测软件模块、短信报警功能等建立库房、密集架、制冷设备、加湿设备、除湿设备、灭菌设备、门禁设备、视频设备、传感器, 无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制等, 集中监控数据流、视频流、音频流, 非链接外部程序方式集成。 2、采用物联网平台专业技术, 实现实时数据采集, 准确的设备控制和多种远程	软筑	套	1	15000	15000

	告警中心。 3、系统应具备硬件自动检测，能自动检测到软件服务异常（CPU内存\硬盘的实时使用）系统名称及运行时间等信息。 4、系统应具备架构软件，对统一集中式资源管理服务器（ESB）建设一座信息的模型，各大系统通过各类接口与 ESB 进行互连，从而间接屏蔽了系统之间的复杂联系，使得服务在系统之间的传递变得更加简单。 5、管理系统可以通过各设备的模拟量值的监控值直接进行报警阈值修改，历史数据查询，报警查询，避免需要到现场的方式查找设备报警原因，进行报警阈值修改，历史数据查询，报警查询，力求简单、快捷、易操作。 6、系统应能与下属机房监控系统建立统一的报警管理标准，对报警进行统一管理，具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失报警信息，告警准确率≥99%。 7、系统应具备综合智能管理系统对外查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出、筛选功能，筛选功能可根据报警时间段、级别、状态、自定义方式进行选择。					
短信报警功能软件模块	型号：SFT-0001-0001 1、通过短信网关对外报警； 2、告警短信发送延时不超过 3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备 4 级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不	软筑	套	1	1000	1000

		同,划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级; 4、短信定时查询:系统可设置定时查询某一时段的数据内容。					
	声光报警功能软件模块	型号: Sframer-Voice 通过外接声光报警器播报报警信息	软筑	套	1	1000	1000
	web 远程访问软件模块	型号: Sframer-Web 1、实现远程 IE 浏览,支持 BS 架构; 2、支持 WEB 登陆嵌入式服务器操作系统,对设备及环境进行查看和管理,实现对各楼层的嵌入式服务器的控制,发送管理命令; 3、支持 WEB 访问档案室基础设施管理系统。	软筑	套	1	1000	1000
(5) 辅助材料:							
	监控箱 (含 10A 工业电源)	型号: 500*400*150mm/SKJA-120-1H(12V10A) 供安放工业电源、模块等	软筑配套	个	1	1000	1000
	交换机	型号: TL-SG1008D 8 口	TP	台	1	1000	1000
	系统集成	安装、调试、集成、布线、培训、服务	/	批	1	9000	9000
(6) 线管水管线材:							
	信号线、电源线、KBG 电管	RVV 线缆、穿线管等	国标	批	1	10000	10000
	进水	进水管敷设安装端接	国标	批	2	1000	2000
	排水	排水管道敷设安装端接	国标	批	2	1000	2000
消防系统:							
3	150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	七氟丙烷灭火装置柜体 (150L): 1、适用产品型号: GQQ150/2.5; 2、灭火剂瓶组容积 (L): 150; 3、外型尺寸 (mm): 580×560×1880; 4、颜色: 阳光色。 5、柜体材质: 上海宝钢 (中牌号: Q235B)。	鑫星特	套	3	26840	80520

	灭火器(瓶): 1、适用产品型号: GQQ150/2.5; 2、公称工作压力: 2.5MPa; 3、公称容积: 4.5L; 4、贮存压力: 2.5MPa; 5、最大充装密度: 1.12kg/L; 6、钢瓶内直径: Φ40mm; 容器内: 1、适用产品型号: GQQ150/2.5; 2、产品型号: QSF50/3.2; 3、工作压力: 4.2MPa; 4、 开启方式: 气、自动 电泄流装置: 1、产品型号: QQQ90N; 2、 工作压力: 10.24V; 3、驱动力: 90N; 柜式喷嘴: 1、适用产品型号: GQQ150/2.5; 2、产品型号: QP1520/50; 3、结构尺寸: 12~412mm; 4、材料类别: 铝合金(铝黄铜 HPb59-1); 信号反馈装置: 1、适用产品型号: QXFB.40/4.5; 2、工作电压: DC24V; 额定容量: 5A; 3、 动作压力: 0.45±0.045MPa 高压软管: 1、适用产品型号: GQQ150/2.5; 2、弯曲半径: 500mm; 3、规格: DN50×720mm; 4、公称压力: 4.2MPa。 含七氟丙烷灭火剂 393kg。					
120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	七氟丙烷灭火装置柜体 (120L): 1、适用产品型号: GQQ120/2.5; 2、灭火剂瓶组容积 (L): 120; 3、外型尺寸 (mm): 550×490×1900;	鑫星特	套	3	24060	72180

		4、颜色：阳光色 灭火剂储罐： 1、适用产品型号： GQQ120/2.5；2、公称工作压力：4.2MPa；3、公称容积（L）：120； 4、贮存压力：2.5MPa；5、最大充装密度：1.12kg/L； 6、钢瓶内直径：Φ350mm。 容器阀： 1、适用产品型号： GQQ120/2.5；2、产品型号：QRF40/4.2；3、工作压力：4.2MPa；4、开启方式：气、自动。 电磁驱动装置：1、产品型号：QDQ90N；2、工作压力：DV24V； 3、驱动力：90N。 柜式喷嘴： 1、适用产品型号： GQQ120/2.5；2、产品型号：QPT48#/40；3、结构尺寸：12-Φ11mm；4、材料类别：铜合金（铅黄铜 HPb59-1。 信号反馈装置： 1、适用产品型号： QXF0.45/4.2；2、工作电压：DC24V；触点容量：5A；3、动作压力：0.45±0.045MPa。 高压软管： 1、使用产品型号： GQQ120/2.5；2、弯曲半径：400mm；3、规格：DN40*650mm；4、公称压力：4.2MPa 含七氟丙烷灭火剂 342kg					
	0.2 泄压装置	型号：XY-0.25/1.0-RD（0.2） 1、开口尺寸：620*410mm 2、外形尺寸：680*470*100mm 3、墙体预留尺寸：635*420mm	睿德	套	2	1600	3200

		4、耐压强度： 0~0.2s 5、开启压力：1050Pa± 50Pa。					
	点型光电感烟探测器	型号：JTY-GD-930 1、工作电压：总线 24V 2、工作电流：监视状态： <30mA 报警状态：< 1.5mA 3、工作指示：状态指示灯： 巡检时闪烁，报警时常亮。 4、外形尺寸：Φ100×55mm （含底座）。 5、壳体材料：ABS, 白色 6、使用环境：室内，温度 -10℃—+55℃，相对湿度≤ 95%（40℃±2℃无凝露）。 7、编码方式：通过编码器 可进行电编码，地址编码 1-321 任选。 8、接线方式：无极性二总 线制。	泛海三 江	个	7	560	3920
	点型感温火灾探测器	型号：JTW-ZH-920 1、工作电压：总线 24V。 2、工作电流：监视状态： <30mA 报警状态：< 1.5mA 3、工作指示：状态指示灯： 巡检时闪烁，报警时常亮。 4、外形尺寸：Φ100×56mm （含底座）。 5、壳体材料：ABS, 白色。 6、使用环境：室内，温度 -10℃—+55℃，相对湿度≤ 95%（40℃±2℃无凝露）。 7、编码方式：通过编码器 可进行电编码，地址编码 1-321 任选。 8、接线方式：无极性二总 线制。	泛海三 江	个	14	560	7840
	声光报警器	型号：SG-991 1、工作电压：总线 24V， 电源 DC24V±20%。 2、工作电流：监视状态： <1mA 动作状态：<120mA。	泛海三 江	个	8	620	4960

		3、工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮。 4、闪光频率：1Hz-1.5Hz 5、报警音量：80dB-120dB 6、外形尺寸：84×142×66.5mm。 7、壳体材料：ABS, 红色。 8、使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）。 9、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324 任选。 10、接线方式：四线制：信号线+电源线。					
	紧急启停按钮	型号：QM-AN-965 1、工作电压：24VDC (20VDC-28VDC) 2、工作电流：工作电流≤30mA 3、触电容量：<2A/24VDC 4、外形尺寸：90×90×35mm 5、壳体材料：SECC（镀锌钢板）。 6、使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）。 7、接线方式：二线制。	泛海三江	个	4	1500	6000
	放气指示灯	型号：QM-ZSD-02； 1、工作电压：总线 24V，24VDC。 2、工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA 3、报警时：总线耗电电流≤4mA，DC24V 消耗电流≤150mA。 4、闪光频率：1Hz-2Hz 5、发光字体表面亮度：50cd/m²-300cd/m²。 6、点亮与非点亮时间比：≥3:2。 7、声压级：75dB-120dB，	泛海三江	个	4	820	3280

	变频周期：3S-5S。 8、外形尺寸：330×135×35mm。 9、安装科目：ABS 10、使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）。 11、接线方式：四线制 12、编码方式：通过编码器可设置电编码，地址编码1-324（任意）。					
气体灭火控制器	智能火灾控制器： 型号：JB-QRL-QM300/4 1、工作电压：交流输入电压：AC220V±20%，50Hz 2、交流输入功率：≤120W 3、直流备电：DC24V 7.0AH（由两节 DC12V7.0Ah 串联构成），全封闭免维护蓄电池 4、工作电流：直流 24V 电流输出电流：长期持续：6A；瞬间（小于3秒）：8A 5、容量：探测器回路数目：1 个回路，324 个地址点 6、外形尺寸：410×500×132mm。 7、壳体材料：A3 钢。 8、使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9、接线方式：无极性二线制 24 小时无人值守，智能型自动灭火系统。	泛海三江	台	2	7625	15250
合计						917801.00