

玉屏侗族自治县亚鱼乡郭家湾村厕所粪污治理项目 需求公示

一、项目基本信息

项目名称：玉屏侗族自治县亚鱼乡郭家湾村厕所粪污治理项目

项目编号：HBNS-2021TRCG-001

采购预算：3000000.00 元

最高限价：3000000.00 元

二、公示期限（不少于2个工作日）：

时间：2021-2-3 至 2021-2-4

三、其他补充事宜

采购预算确定依据： 采购需求附件

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：玉屏侗族自治县农业农村局

项目联系人：张旋

联系电话：18083556111

2、代理机构

代理全称：贵州海柏纳斯工程项目管理有限公司

联系人：刘雪艳

联系方式：18585592639

采购单位名称：玉屏侗族自治县农业农村局

采购代理机构全称：贵州海柏纳斯工程项目管理有限公司



玉屏侗族自治县亚鱼乡郭家湾村厕所粪污治理项目

采购需求附件

一、资格条件：

一般资格要求

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求；

注：具体资格条件以本项目发布的采购公告要求为准。

二、商务要求：

验收标准、规范及方式： 符合国家相关验收标准及规范。

三、评分办法：本项目采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

四、需要落实的政府采购政策

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)文件规定，投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。(2) 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品(投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，不含附带产品)，采用最低评审价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，享受少数民族待遇的省份为：云南、贵州、青海三个省份。(3)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。(4)《财政部司法部关于印发〈政府采购关于支持监狱企业发展有关问题〉》财库〔2014〕68号的通知按规定执行。

玉屏侗族自治县亚鱼乡郭家湾村厕所粪污治理项目需求清单

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
一	管网工程				
1	主管网铺设	HDPE 双壁波纹管; DN300 管道及配件	m	573	1、管道埋深 1.0m 敷设; 2、含管沟开挖、整平、铺设及回填; 3、含沙石、水泥、砖砌体等材料; 4、开挖弃土清运。
2	支管网铺设	HDPE 双壁波纹管; DN220 管道及配件	m	1800	1、管道埋深 0.7m 敷设; 2、含管沟开挖、整平、铺设及回填; 3、含沙石、水泥、砖砌体等材料; 4、开挖弃土清运。
3	入户管网铺设	UPVC 排水管; DN110 管道及配件	m	3950	1、管道埋深 0.5m 敷设; 2、含管沟开挖、整平、铺设及回填; 3、含沙石、水泥、砖砌体等材料; 4、开挖弃土清运。
4	集水井施工	C30 现浇, 配成品方型井盖; 尺寸: 0.5m*0.5m	个	53	每 3 户一个
5	检查井施工	砖、片石砌筑, 配成品圆型井盖; Φ 700	个	20	
二	土建工程				
1	破路及恢复	主(支)管网宽 50cm, 厚 20cm; 入户管网宽 30cm, 厚 20cm	m	3500	
2	场地平整回填	破路碎石、开挖弃土回填压实	m ³	350	
3	挡土墙	浆砌石; 1.5m 高	m ³	25	
4	排水沟	砖砌; 0.3*0.3m	m	20	
5	过人小桥	1.5m 宽, 200 厚, 钢砼	m	2	
6	粗格栅/细格栅	砖混; 2m*0.5m*1.5m	个	2	
7	隔油池	砖混; 0.56m*0.5m*1.5m	个	1	
8	调节池	砖混; 6.0m*4.0m*3.0m	m ³	70	

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
9	一体化设备基础	C30 现浇, 9m*3*0.5m	m³	13.5	
10	宣传牌	3m*2m (含立柱)	块	1	不锈钢
11	绿化	草皮	m²	112	
12	围栏	1.1m 高	m	55	木质
三	一体化污水处理设备				
1	设备主体	规格型号: SKT-MBR-50 智能一体化设备, 尺寸 8000*2500*2500, 内外防腐处理, 净重约 7T, A/O+MBR 工艺	套	1	
2	填料及支架	组合填料规格: Ø150*80mm, 支架采用 12 圆铁和 L50*5 角钢焊接。防腐处理	套	1	
3	MBR 膜组件	中空纤维帘式膜, 配套不锈钢膜架	套	1	
4	膜清洗装置	柠檬酸和次氯酸钠加药装置, PE 桶 100L. 带搅拌机功率 0.09KW, 计量泵 9L/H.	套	2	
5	回转风机	380V, 风量: 1.09m³/min; 风压: 29.8kPa; 主机铸铁材质, 含入口消声器、出口短管、安全阀、压力表、逆止阀等	台	2	
6	除磷剂	PE 桶 100L. 带搅拌机 0.09KW, 计量泵 9L/H.	套	1	
7	抽吸泵	自吸泵, 铸铁材质, Q=3m³/h, 扬程 8 米, N=0.25KW	台	2	
8	反洗泵	Q=6m³/h, 扬程 12 米, N=0.55KW, 铸铁材质	台	2	
9	污水回流泵	Q=6m³/h, 扬程 12 米, N=0.55KW	台	2	
10	曝气器	D215	套	21	
11	配套管件及阀门	配套	批	1	
12	消毒设备	次氯酸钠加药装置	台	1	
13	电磁阀	DN50	台	3	

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
14	提篮格栅	间隙 5mm	个	1	
15	潜水泵	Q=6.0m ³ /h, H=12m, N=0.55KW, 铸铁材质。	台	2	
16	控制柜	国产，配套，含电缆电线	套	1	不含 PLC
17	安装辅助材料	含上述设备安装所需的所有 附件和污水处理系统所需配 套管件	批	1	
18	浮球开关	2 点，继电器输出	套	2	
19	流量计		套	1	
备注：采购预算包括本次用电设备所需的电线、管材、控制设备及安装费用。					