



设计证书编号:A251014048

## 材 料 表

项目号: YL-DD2022312

档案号: 2022312-01-04

CADD号:

设计阶段: 施工图

日期: 2022.05

第 1 页 共 2 页 0 版

铜仁市中心城区燃气管道工程  
碧江区九龙大道中压燃气管道

序号	名称、规格及标准号	单位	数量	单件质量 (kg)	总质量 (kg)	备注
一	管材					
1	聚乙烯管材 PE100 SDR11					GB/T15558.1-2015
	dn200	m	3768			
2	无缝钢管 20 钢					GB/T8163-2018
	D219 × 6.0 (预制抗 UV 防腐)	m	52			
3	钢筋混凝土套管					GB/T11836-2009
	RCP-II-300 × 2000	m	262			
二	管件					
1	聚乙烯管件 PE100					GB/T15558.2-2005
1)	电熔等径三通					
	dn200	个	2			
2)	注塑 90° 弯头					
	dn200	个	5			
3)	注塑管帽					
	dn200	个	2			
4)	电熔套筒					
	dn200	个	18			
2	钢制对焊管件					GB/T12459-2017 GB/T13401-2017
1)	45° 等径弯头					
	CF415-DN200 II -Sch40-45EL	个	4			
3	钢塑转换接头					GB/T26255.2-2010
	dn200/D219	个	2			
三	焊接材料					
1	电焊条 E4315 Φ2.5	kg	1			
2	氧气	m <sup>3</sup>	1.5			
3	乙炔气	m <sup>3</sup>	3			
4	氩弧焊丝 H08Mn2SiA Φ2.0	kg	3.2			
5	氩气	m <sup>3</sup>	2.8			
四	防腐材料					
1	抗 UV 防腐补口液	kg	1			
编制		校对	审核	审 定		
王 凯		徐艳秋	刘永涛	王 凯		

